

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Москве

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 22/2.

2 РОНПР Управления по СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

125481, г. Москва, улица Планерная, дом 4а

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

**Акт № 11
обследования**

«13» февраля 2020 года
12 ч. 00 мин.

г. Москва, ул. Планерная, д. 4а
город, село, поселок

Я, инспектор 2 РОНПР Управления по СЗАО Главного управления МЧС

фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
России по г. Москве майор внутренней службы Максимов Валерий Владимирович
обследование

в период с 13 часов 00 минут «13» февраля 2020 года по 15 часов 00 минут «13»
февраля 2020 года проведено обследование документов заявителя:

НОУ СОШ «Школа этикета и всестороннего развития»

наименование объекта юридического

лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.
расположенного (-ых) по адресу: г. Москва, улица Лодочная, д.31, стр.4

при обследовании совместно с:

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,
Молочаховой Ольгой Алексеевной
имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя,
работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца
собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещения образовательного учреждения располагаются в 9-ти этажном
жилом доме, на первом этаже. Имеются 2 входа. Помещения изолированы от жилых.

функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),

Здание электрифицировано, электрохозяйство рассчитано на 220 вольт,

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования
отопление центральное, водяное; вентиляция естественная; Помещения оборудованы
(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных

АПС, первичными средствами пожаротушения. Сигнал АПС выведен на ЦУКС

материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий
г. Москвы (установлен «Стрелец-Мониторинг»), Предусмотрено два эвакуационных
(пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

выхода. Персонал обучен мерам пожарной безопасности, пройден ПТМ.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ n/n	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.		
2.		
3.		

Актom обследования ознакомлен:

Иванова Ольга Алексеевна
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

Лей
подпись

«__» _____ 2020 года

Акт составлен в двух экземплярах, экземпляр акта и заключение получил:

Иванова Ольга Алексеевна
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Лей
подпись

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

«13» февраля 2020 года

Обследование проводил:

Инспектор 2 РОНПР Управления по СЗАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
майор внутренней службы
Максимов Валерий Владимирович

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

«13» февраля 2020 года

